

Víziközmű osztály

Ügyintéző: Nagy Anita

Tárgy: Tájékoztatás Zalaszentgrót vízbázis állapotáról

Ügyszám: **01-ÁLT/11025-1/2025**

Melléklet: -

**Zalaszentgrót Város Önkormányzata
Baracska József polgármester részére**

8790 Zalaszentgrót
Dózsa György utca 1.

Tisztelt Polgármester Úr!

A Zalaszentgrót vízbázison bekövetkezett változásokról az alábbi tájékoztatást adjuk.

2025 márciusában a vízmű telephelyen lévő 1/B jelű kút homokolását észleltük. Ezt követően a kúton kompresszoros kúttisztítást terveztünk, de kútindítás után nagy mennyiségű homokot termelt a kút, így azt leállítottuk. Jelenleg a kutat 200 l/p homokmentes hozammal tudjuk csak termeltetni.

Az 1/A és 1/B jelű kutak a nyári megnövekedett vízigény kiszolgálása szempontjából kulcsfontosságúak.

A kieső vízhozam pótlása céljából felülvizsgáltuk a vízbázis vízáadó kapacitását. Ennek eredményeként megállapítottuk, hogy az üzemelő vízműkutakból több víz nem vehető ki. A felülvizsgálat eredményeként megállapítható, hogy 2015-től kezdődően a kitermelt víz mennyisége 30%-kal nőtt.

A biztonságos vízellátás érdekében a vízbázis fejlesztése szükséges.

A jelenlegi termelési volumen fenntartásához az 1/B kút melléfúrásos felújítása szükséges. Mivel új kút már nem helyezhető el a meglévő vízműtelepen, ezért a területet bővíteni kell egy új kút védőterületével.

A hosszútávú vízellátást és a nyári megnövekedett vízigények kiszolgálását további 1 db új mélyfúrású kút létesítésével látjuk biztosítottak. Az új kút meglévő védőterületeken nem helyezhető el, így új terület vásárlása és minimum 500 m gyűjtővezeték építése szükséges.

Amennyiben a létesítendő kutak területe Natura2000 területeket és a zalaszentgróti vízbázis védőövezetét érintik, akkor az engedélyeztetési eljárás során természetvédelmi szakértői szakvélemény és környezeti hatásvizsgálat vagy azzal egyenértékű egyedi vizsgálati dokumentáció (EVD) készítése szükséges.

Ezzel együtt felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 685/5/2005. számú határozatot módosító 36800/65-10/2016.ált. számú, Zalaszentgrót sérülékeny körzeti vízbázis védőterület kijelölő határozatának megfelelően az engedélyezett víztermelést tartósan meghaladó esetben, de legkésőbb 2026. december 31-ig a védőidom dokumentáció megállapításait felül kell vizsgálni és a felülvizsgálat eredményét a Vízügyi Hatóságnak megküldve kezdeményezni kell a határozat felülvizsgálatát.

Kérdés esetén személyes találkozón állunk rendelkezésükre!

Zalaegerszeg, 2025.05.22.

Tisztelettel:



Dr. Bolláné Zsuppányi Valéria
víziközmű osztályvezető



Dzsudzsák Ferencné
üzemeltetési igazgató

Észak-zalai Víz- és Csatornamű
Zártkörűen Működő Részvénytársaság
Víziközmű osztály
8900 Zalaegerszeg, Balatoni út 8.
Tel.: (92) 500-300